




Kalisz, dnia 26.03.2019 r.

GP
pkier
pkier
pkier



28.03.2019

Σp

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2268) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu informuje, że w dniu 18.12.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych:

a) wylotu kanalizacji deszczowej W3 w skarpie istniejącego ziemnego stawu zlokalizowanego na dz. nr 310/3 i 319/2 w m. Mroczeń, obręb Mroczeń gm. Baranów. Parametry wylotu: średnica $\varnothing$ 200 mm, rzędna dna wylotu 165,25m n.p.m.

Określenie lokalizacji urządzenia wodnego za pomocą współrzędnych:

X:5681173.4, Y:6499794,2.

b) wylotu kanalizacji deszczowej W4 w skarpie rowu melioracyjnego J10, obręb Mroczeń gm. Baranów. Parametry wylotu: średnica $\varnothing$ 400 mm n.p.m. Określenie lokalizacji urządzenia wodnego za pomocą współrzędnych: X:5681136.2, Y:649983,8.

2. Przebudowa urządzeń wodnych:

a) istniejących ziemnych zbiorników nr 1 i nr 2 zlokalizowanych na dz. nr 310/3 i 319/2 w m. Mroczeń, obręb Mroczeń gm. Baranów poprzez ich połączenie. Parametry powstałego stawu wynosić będą: powierzchnia całkowita 2300 m², rzędna dna 162,75 m n.p.m., pojemność 6785 m³, nachylenie skarp 1:1,5.

b) wylotu kanalizacji deszczowej W1 poprzez zwiększenie średnicy z $\varnothing$ 300 mm na $\varnothing$ 400mm, zlokalizowanego w skarpie stawu zlokalizowanego na dz. nr 310/3 i 319/2, obręb Mroczeń gm. Baranów. Rzędna dna wylotu 164,70m n.p.m.

Określenie lokalizacji urządzenia wodnego na pomocą współrzędnych:

X: 5681166.1, Y: 6499834.8

c) wylotu kanalizacji deszczowej W2 poprzez zwiększenie średnicy z $\varnothing$ 250 mm n.p.m. na $\varnothing$ 400 mm n.p.m. zlokalizowanego w skarpie stawu dz. nr 310/3 i 319/2 obręb Mroczeń, gm. Baranów. Rzędna dna wylotu 164,90 m n.p.m.

Określenie lokalizacji urządzenia wodnego za pomocą współrzędnych:

X: 5681149.3, Y: 6499835,6

2. Usługi wodne obejmujące:

a) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego— ziemnego stawu (dz. nr 310/3 i 319/2) z terenu zakładu zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonego jako dz. nr 833/1,

834/1, 835/1, 835/3, 837/3, 836, 1125, 1126, 1127, 1128 obręb Baranów, oraz dz. nr 310/3, 316, 317, 319/2, 320/3 obręb Mroczeń w ilości:

Wylotem nr 1:

$Q_{\max.s} = 0,20564 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{śr.roc}} = 11\,872 \text{ m}^3/\text{rok}$,

o dopuszczalnych nie przekraczających wartościach następujących wskaźników zanieczyszczeń :

zawiesin ogólnych – 100 mg/l,

węglowodorów ropopochodnych – 15 mg/l.

Wylotem nr 2

$Q_{\max.s} = 0,11771 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{śr.roc}} = 6\,795 \text{ m}^3/\text{rok}$,

o dopuszczalnych nie przekraczających wartościach następujących wskaźników zanieczyszczeń :

zawiesin ogólnych – 100 mg/l,

węglowodorów ropopochodnych – 15 mg/l.

Wylotem nr 3

$Q_{\max.s} = 0,06902 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{śr.roc}} = 3\,985 \text{ m}^3/\text{rok}$,

o dopuszczalnych nie przekraczających wartościach następujących wskaźników zanieczyszczeń :

zawiesin ogólnych – 100 mg/l,

węglowodorów ropopochodnych – 15 mg/l.

Przed każdym wylotem do oczyszczania wód opadowych lub roztopowych zostanie zamontowany separator substancji ropopochodnych z by-passem i osadnikiem.

Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej wynosi:

$F_{rz.} = 7,6322 \text{ ha}$, $F_{zr.} = 4,05 \text{ ha}$.

b) odprowadzanie nadmiaru wody ze stawu do urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego J10, obręb Mroczeń w ilości: $Q_{\max.s} = 392,37 \text{ m}^3/\text{s}$.

II Wnioskodawca występuje również o wygaszenie decyzji Starosty Kępińskiego wydanej dnia 15 marca 2016r. nr OŚ6341.7.2016 udzielającą pozwolenia wodnoprawnego w części dotyczącej szczególnego korzystania z wód.

Ponadto wnioskodawca zgłosił przebudowę rowu (dz. nr 320/3, obręb Mroczeń) na długości 6m poprzez wykonanie przepustu. Rzędna dna wylotu 164,80 m n.p.m. Określenie lokalizacji urządzenia wodnego za pomocą współrzędnych:

X:5681075,3 Y:6500021,5.

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 K.p.a., informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz, pok. nr 225 w godzinach 8.00 do 15.00.

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 poz. 1566 z późn. zm.). Wobec powyższego niniejszą informację należy podać do publicznej wiadomości z sposób zwyczajowo przyjęty (tj. tablica ogłoszeń, BIP) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Informacja o wszczęciu postępowania z adnotacją, że była ona wywieszona na tablicy ogłoszeń w okresie 7 dni od daty otrzymania, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem, należy niezwłocznie przekazać do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz.

Pouczenie

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę.

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu.

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

DYREKTOR

Anna Marecka

Otrzymują:

1. Urząd Gminy w Baranowie
ul. Rynek 21, 63-600 Kępno
2. A/a, BIP ZZ Kalisz