

OZNACZENIA:

- INSTALACJA WODNA GRZEWCZA /zasilanie i powrót/ rurociągi prowadzone pod stropem oraz w bruzdach ściennych
- INSTALACJA WODNA GRZEWCZA /zasilanie i powrót/ rurociągi prowadzone w warstwach wykończeniowych posadzek oraz podejścia do grzejników
- INSTALACJA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO /zasilanie i powrót/
- INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU
- INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO C.T. /zasilanie i powrót/
- 17 +20°C Φ: 2680W — NR. POMIESZCZENIA; TEMP. OBLICZENIOWA W POMIESZCZENIU; STRATA CIEPŁA POMIESZCZENIA
- GRZEJNIK PŁYTOWY WODNY
- GRZEJNIK PŁYTOWY WODNY OCYNKOWANY
- P1 F=10m2 q=25W/m2 VA=150mm — PŁYTA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO; F - powierzchnia; VA - rozstaw prowadzenia rur [cm]; q - wydajność grzewcza z 1m2 płyty grzewczej

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. O JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCIACH (W TYM WYMIAROWYCH) I WĄTPLIWOŚCIACH NALEŻY POINFORMOWAĆ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ, A EWENTUALNE ODKRYWKI ZABEZPIECZYĆ DO CZASU WIAŚCIWEJ OCENY PRZEZ PROJEKTANTA.
3. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ

© 2019 studio**warsztat**

ul. Grochowska 98/3, 60-335 Poznań
tel. (61) 6660320 info@studiowarsztat.pl
www.studiowarsztat.pl

projekt:
Rozbudowa ZSP w Słupi pod Kępnem o budynek przedszkolny na działce nr. ewid. 695/4 oraz 1242/2

inwestor/zamawiający:
Gmina Baranów
Rynek 21, 63-604 Baranów

branża:
instalacje sanitarne

projektanci:
mgr inż. Tomasz Woźniak
upr nr. WKP/0035/POOS/03
mgr inż. Iwona Woźniak
spr.:
mgr inż. Roman Pluciński
upr nr. WKP/0287/POOS/08

rys.: etap:
PB

nr proj.:
18/01

tytuł rys.:
Rzut przyziemia - instalacje ogrzewcze

skala:	data:	rew.:	nr rys.:
1:100	luty 2019r.	-	**IS03**