



WÓJT GMINY BARANÓW

ul. Rynek 21
63-604 Baranów
pow. kępiński, woj. wielkopolskie

tel. +48 62 78 10 400
fax +48 62 78 10 405

www.baranow.pl

e-mail: gmina@baranow.pl

Baranów, dnia 24 marca 2014r.

GP. ZP.271.5.2014.AB

wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa Domu Ludowego w Baranowie – etap II roboty wykończeniowe, instalacje wewnętrzne i przyłącza”

W odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 Pzp, Zamawiający Gmina Baranów wyjaśnia

1. Pytanie:

W pozycji 23 przedmiaru robót WENTYLACJA MECHANICZNA jest „Anemostat nawiewny ASN-4-P 498x498mm z przepustnicą regulacyjną przeciwbieżną oraz ze skrzynką rozprężną 457x457mm; h=300mm; śr. 160mm” szt. 7 natomiast na rysunku projektu zamiennego jest jeden anemostat tego typu. Ile Anemostatów należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:


Do wyceny należy przyjąć jedną sztukę anemostatu tego typu.

2. Pytanie:

W pozycji 33 oraz 34 przedmiaru robót WENTYLACJA MECHANICZNA jest zapis „(wg poprzedniego opracowania)” – czy pozycje te należy uwzględnić w wycenie wg projektu zamiennego.

Odpowiedź:

Pozycje 33 i 34 przedmiaru robót Wentylacja mechaniczna pozostają bez zmian z godnie z pierwotnym projektem.

Z upr. WÓJTA

Marek Potarzycki
ZASTĘPCA WÓJTA