



WÓJT GMINY BARANÓW

ul. Rynek 21
63-604 Baranów
pow. kępiński, woj. wielkopolskie

tel. +48 62 78 10 400
fax +48 62 78 10 405

www.baranow.pl

e-mail: gmina@baranow.pl

GP.271.11.2016.MG

Baranów, dnia 22 kwietnia 2016r.

wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: „Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Jankowy, Mroczeń, Słupia pod Kępem i Baranów ul. Piękna i Brzozowa”.

Zamawiający – Gmina Baranów, 63-604 przekazuje zapytania oraz udzielone wyjaśnienia:

1. Pytanie:

Czy projektowanymi słupami są SAL 6 anodowane (jak uwzględnia plan sytuacyjny), czy słupy stalowe C/7/3/60W (jak uwzględnia Dokumentacja – Projekt Budowlany)? Proszę o podanie typów wysięgników.

Odpowiedź:

W miejscowościach Jankowy, Słupia, Mroczeń należy zastosować słupy o wysokości 6 m wykonane z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym – np. SAL 6, z wysięgnikiem 0,5m typu WR 4/1 lub 4/2 kąt 90-120 lub równoważne.

W miejscowości Baranów należy zastosować słupy o wysokości 7 m wykonane z anodowanego aluminium w kolorze oliwka – np. SAL 7 z wysięgnikiem 0,5m typu WR 4/1 lub 4/2 kąt 90-120 lub równoważne.

Z up. WÓJTA
Krzysztof Skiba
SEKRETARZ GMINY