

WÓJT GMINY BARANÓW

ul. Rynek 21
63-604 Baranów
pow. kępiński, woj. wielkopolskie

tel. +48 62 78 10 400
fax +48 62 78 10 405

www.baranow.pl

e-mail: gmina@baranow.pl

GP. 271.13.2017.JM

Baranów, dn. 15.03.2017 r.

W odpowiedzi na zgłoszone zapytanie dotyczące oferty na wykonanie „**Remontu elewacji i stropodachu budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Ogrodowej 3 w Baranowie**” udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie

W związku z niejasnościami dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia zwracamy się o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:


Wybór styropianu lambda 0,37 przez inwestora wyklucza zastosowania styropianu elewacyjnego EPS 070 tylko styropian podłoga /dach EPS 100 co nie ma zastosowania elewacyjnego.

Styropian elewacyjny biały EPS 070 lambda od 0,42-0,38

Styropian elewacyjny grafitowy EPS 100 lambda od 0,34-0,32

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania styropianu EPS 070 o współczynniku lambda nie gorszym niż $\lambda_d \leq 0,038 \text{ W/(m}\times\text{K)}$


Bogumiła Lewandowska-Stwek