



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

PO.ZUZ.2.421.359.2019.SR

GP
P. Kiers
B. Kiers

25.09.2019

URZĄD GMINY
w Baranowie

Wpł 23. 09. 2019

L.dz. 3981 piede

E-pisap

Kalisz, dnia 20 września 2019 r.

Informacja

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wodę powierzchniową płynącą (nad rzeką Jamica w km 8+499, na działce ewidencyjnej nr 807, arkusz mapy 5, gmina Baranów, powiat kępiński, województwo wielkopolskie) sieci gazowej w rurze stalowej zamontowanej na palach – tj. przyłącza gazu średniego ciśnienia z rur PE 100 dn25 do działki nr 803/4 przy ul. Wrocławskiej 41 w miejscowości Baranów, gmina Baranów, powiat kępiński, województwo wielkopolskie.

Charakterystyka rzeki w miejscu kolizji	szerokość dna 2,0m, rzędna dna twardego 164,66 m n.p.m.
Długość przekroczenia rzeki:	7 m
Rzędna góry rury osłonowej na wysokości rzeki / typ przekroczenia:	165,96 m n.p.m./z uwagi na skomplikowane warunki terenowe nad rzeką (rzędna dopasowana powyżej istniejącej sąsiedniej kładki) – lokalizacja i kształt urządzenia umożliwia swobodny przepływ wody
Rodzaj urządzenia:	część nadziemna przyłącza gazu z rury stalowej DN25 umieszczonej w stalowej rurze ochronnej DN100 zlokalizowanej na dwóch palach wykonanych z rur stalowych DN160 wypełnionych żelbetem. Część przyłącza w strefie podziemnej wykonana zostanie z rur PE 100 RC dn25. Zabezpieczenie – ogranicznik wstrzymujący przepływ gazu

Współrzędne geodezyjne charakterystyczne (PUWG 2000 str.6) osi ciekłu w miejscu kolizji: X 5681565,9 Y 6499708,9.

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 K.p.a., informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz, pok. nr 227 w godzinach 8:00 do 15:00.

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.). Wobec powyższego niniejszą informację należy podać do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości (tj. tablica ogłoszeń, BIP) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Informacja o wszczęciu postępowania z adnotacją, że była ona wywieszona na tablicy ogłoszeń w okresie 7 dni od daty otrzymania, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem, należy niezwłocznie przekazać do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz.

Otrzymują:

- Urząd Gminy w Baranowie
Rynek 21, 63-604 Baranów
(ePUAP: /j3gn84t7xi/SkrytkaESP),
- ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań.

Z-ca Dyrektora
Adam Nowak
/podpisano elektronicznie/