

Instalacja połączeń wyrównawczych:

Instalację połączeń wyrównawczych wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-5-54.
Główną szynę wyrównawczą zlokalizować w pobliżu wejścia instalacji elektrycznej do budynku.

Do szyny wyrównywania potencjałów należy dołączać:

- przewody PE sieci elektroenergetycznej,
- ekrany przewodów innych instalacji występujących w budynku,
- rury instalacji wodnokanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania.

Instalacja odgromowa:

Na budynku istnieje sprawna instalacja odgromowa w związku z tym nie jest uwzględniona w niniejszym opracowaniu.

Uwagi końcowe:

- przy wykonywaniu prac montażowych przestrzegać przepisów PBUE i PN
- po zakończeniu prac wykonać pomiary rezystancji izolacji kabli, przewodów i uziemień,
- po podłączeniu napięcia sprawdzić działanie wyłączników p.porażeniowych.

HENRYK RACHEL
mgr inż. elektryk
Upr. Nr UAM 7342-115 91
63-600 Kępno ul. Wolny Ludów 15b/6
tel. (062) 78-231-44, tel. 0697-619-000