



WÓJT GMINY BARANÓW

ul. Rynek 21
63-604 Baranów
pow. kępiński, woj. wielkopolskie

tel. +48 62 78 10 400
fax +48 62 78 10 405

www.baranow.pl

e-mail: gmina@baranow.pl

GP. 271.13.2017.JM

Baranów, dn. 13.03.2017 r.

W odpowiedzi na zgłoszone zapytania dotyczące oferty na wykonanie „**Remontu elewacji i stropodachu budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Ogrodowej 3 w Baranowie**” udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Jaka przyjąć stawkę VAT mając na uwadze podział budynku na mieszkalno-usługową.

Odpowiedź:

Z uwagi na fakt, że zdecydowana większość budynku jest budynkiem o przeznaczeniu mieszkalnym jest on zakwalifikowany u Zamawiającego jako mieszkalny - należy przyjąć dla całości stawkę VAT 8%.

Pytanie 2

Proszę uściślić wybór styropianu uzupełniając parametr przenikalności cieplnej lambda.

Odpowiedź:

Należy przyjąć styropian EPS 70 $\lambda=0,37$ gr. 12 cm

Pytanie 3

Na dachu budynku znajdują się trzy kominy a w przedmiarze ujęte są tylko dwa.

Odpowiedź:

Należy przyjąć trzy kominy.

Pytanie 4

Nie wskazano co zrobić z masztami przymocowanymi do kominów

Odpowiedź:

Masztzy pozostają w tych samych miejscach (jeśli zajdzie konieczność ich demontażu to należy je ponownie zamontować).

Pytanie 5

Czy płytki gresowe mogą mieć wymiar standardowy 33x33mm.

Odpowiedź:

Dopuszcza się zastosowanie płytek 33x33mm z przeznaczeniem na zewnątrz (mrozooodporne).

Pytanie 6

Z pozwolenia konserwatorskiego wynika, że jest przedawnione czy będzie mało wpływ na szybki czas rozpoczęcia prac.

Odpowiedź:

Zamawiający uzyskał zmianę pozwolenia konserwatorskiego, którego ważność obowiązuje do dnia 30.09.2017 r.

WÓJT

Bogumiła Lewandowska-Stwek