

WÓJT GMINY BARANÓW

ul. Rynek 21
63-604 Baranów
pow. kępiński, woj. wielkopolskie

tel. +48 62 78 10 400
fax +48 62 78 10 405

www.baranow.pl

e-mail: gmina@baranow.pl

GP.ZP.271.3.2018 AKS

Baranów, dnia 8 marca 2018r.

wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont budynku szatniowego w miejscowości Jankowy” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28 lutego 2018r, pod numerem 524658-N-2018

Zamawiający – Gmina Baranów, 63-604 Baranów na podstawie zapisów art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), niniejszym przekazuje zapytania oraz udzielone wyjaśnienia.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie Nr 1

Na jakie paliwo ma zostać zamontowany kocioł

Odpowiedź:

Kocioł 21 kW na ekoroszek 5- klasy.

Pytanie Nr 2

Czy kotłownia została już przygotowana pod montaż nowego kotła?

Odpowiedź:

Kotłownia nie została przygotowana pod montaż nowego kotła w chwili obecnej jest stary kocioł do demontażu.

Pytanie Nr 3

Czy należy doliczyć dodatkowe elementy wyposażenia kotłowni? Jeśli tak to jakie i w jakich ilościach?

Odpowiedź:

W cenie oferty należy ująć koszt wykonania technologii kotłowni (wszystkie niezbędne elementy tak by instalacja c.o. prawidłowo działała).

Pytanie Nr 4

Przedmiar zawiera montaż przewodów, gniazd 220V, opraw oświetleniowych. Brak natomiast: montażu puszek, montażu wyłączników, kucie i zaprawienia bruzd, ewentualnych rur peszel.

Odpowiedź:

W cenie oferty należy ująć montaż puszek, wyłączników, kucie i zaprawienie bruzd.


Pytanie Nr 5

Nie ma także informacji odnośnie rozdzielni: czy należy dołożyć rozdzielnię, wymienić czy rozbudować?

Odpowiedź:

W cenie oferty należy ująć demontaż i montaż nowej rozdzielni.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, są wiążące i stanowią jej integralną część.


Bogumiła Lewandowska-Siwek